



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Управление Федеральной службы  
по надзору в сфере защиты  
прав потребителей  
и благополучия человека  
по Челябинской области

ОКПО 75430681 ОГРН 1057423518173 ИНН/КПП  
7451216069/745101001  
ул. Елькина, д.73, г. Челябинск, 454092  
тел/факс 8(351)263-64-90 E-mail: rospn@chel.surnet.ru  
<http://74.rospotrebnadzor.ru/>

Законному представителю  
юридического лица  
МБДОУ ДС №271, по адресу:  
г. Челябинск, ул. Пети Калмыкова,  
д. 27а.

18.05.2015 № 06/19-2015

**ПРЕДПИСАНИЕ**

**Должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарный надзор**

Пузанова С.В. главный специалист-эксперт отдела надзора по гигиене детей и подростков Управления Роспотребнадзора по Челябинской области при обследовании объекта в рамках планового государственного надзора и рассмотрении представленных документов:

МБДОУ ДС № 271 расположенному по адресу: г. Челябинск, ул. Пети Калмыкова, д. 27а, выявлены нарушения санитарного законодательства ФЗ № 52 от 30.03.1999г. «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения», ст. 28; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».


С целью устранения выявленных нарушений предлагаю: в срок до 10.08.2018 года выполнить следующие мероприятия:

1. Провести ремонт аварийной кровли здания детского сада. п.1.2 . СанПиН 2.4.1.3049-13.
2. Провести ремонт входных групп здания детского сада.п.1.2 СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. Провести ремонт потолков, ликвидировать все следы течи кровли в группах «Теремок», «Облачко», «Лучики». Стены в группе выполнить

- материалом, позволяющим проведение влажной уборки с применением моющих и дезсредств. п.5.1,5.4 СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. Обеспечить уровень искусственного освещения во всех группах в соответствии с требованиями санитарных норм и правил. п.7.1,7.7. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  5. Отремонтировать санитарные узлы всех групп и заменить старое санитарно-техническое оборудование на новое. 5.1,5.2,5.4. п.6.16 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  6. Промаркировать мебель в соответствии требований санитарных правил и рассадить детей в соответствии их роста. п.6.5 СанПиН 2.4.1.3049-13.
  7. Все унитазы оборудовать детскими сиденьями или гигиеническими накладками, допускающими их обработку и дезинфекцию. П.6.19. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  8. Провести ремонт помещения для сушки белья. п.5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  9. Отремонтировать и оборудовать овощехранилище в соответствии с санитарными нормами и обеспечить оптимальный температурный режим хранения овощной продукции. П.14.5. СанПиН 2.4.1.3049-13.
  10. Разработать и внедрить, и постоянно поддерживать процедуры, основанные на принципах ХАССП, связанные с требованиями безопасности при производстве и изготовлении пищевой продукции в Вашем учреждении. ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на заведующего МБДОУ ДС № 271, который является законным представителем юридического лица.

Главный специалист-эксперт



Пузанова С.В.